



Прокуратура Российской
Федерации
**ПРОКУРАТУРА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**
КОЛПАШЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПРОКУРАТУРА
ул. Победы, 7, г. Колпашево,
Томская область, Россия, 636460

Директору МБДОУ
«Чажемтовский детский сад»

Банниковой Т.Ю.

27.03.2023 № 11 - 2023

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства об образовании,
требований санитарно -
эпидемиологических правил,
законодательства о пожарной
безопасности

Колпашевской городской прокуратурой в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Чажемтовский детский сад» Колпашевского района (далее - МБДОУ), расположенном по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Озерное, ул. Почтовая, 15, в соответствии с п. 4 Плана работы прокуратуры на 1-ое полугодие 2023, проведена проверка исполнения требований действующего законодательства о безопасном пребывании несовершеннолетних в образовательных учреждениях района, в том числе соблюдению законодательства при организации питания обучающихся и воспитанников.

В ходе настоящей проверки в деятельности МБДОУ выявлены следующие нарушения.

В силу статьи 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.

В соответствии со ст. ст. 28, 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Пунктом 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ) установлено, что образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников и выполняться требования санитарного законодательства.

АА № 036289

Статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ определена обязанность юридических лиц, в том числе, их должностных лиц, выполнять требования санитарного законодательства, а также предписаний осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор **ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ**; обеспечивать безопасность для здоровья человека.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (вместе с «СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы...») (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В ходе настоящей проверки в установлено, что в групповой ячейке (для сведения родителям) размещено меню без указания калорийности порции, что является нарушением 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Контроль соблюдения температурного режима ведётся не во всём холодильном оборудовании («гастрономия», «фрукты» отсутствует термометр), что является нарушением 3.13, 8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Кроме того, в нарушение п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (вместе с «СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (далее - СП 3.1/2.4.3598-20) в ходе проверки журналов регистрации и контроля работы бактерицидных установок, а также журнала контроля проветривания помещения, выявлены факты внесения записей на будущее время, проверка прокуратуры района проводилась 16.03.2023 в период времени с 12.00 по 13.00, однако на момент проверки в вышеуказанных журналах имелись записи о проведенных обеззараживаниях воздуха и проветривания помещений с 14-30 до 14-40, с 14-40 до 14-50, с 15-30 до 15-40, с 16-30 до 16-45. Указанный факт свидетельствует о формальном исполнении требований санитарно-эпидемиологические требования.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» требования пожарной безопасности, это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В статье 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дано определение системе обеспечения пожарной безопасности, как совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Статья 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» возлагает ответственность за нарушения требований пожарной безопасности на собственников имущества, руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководителей органов местного самоуправления, лиц, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителей организаций, лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности и должностных лиц в пределах их компетенции.

Часть 1 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обязывает иметь на каждом объекте защиты систему обеспечения пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Учитывая, что в отношении данного объекта защиты мероприятия по оценке пожарного риска не проводились, соответствии с п. 2 части 1 статьи 6 указанного Закона, пожарная безопасность считается обеспеченной в полном объеме, если выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» нормативными документами являются национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В ходе настоящей проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности МБДОУ, а именно: На объекте отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в котором должны отражаться: проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах, проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности, проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками

пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре, исправность, обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, исправность, обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей. (п. 17.1, пп. «а» п. 17, п. 30, п. 42, п. 48, п. 50, п. 54, п. 60 Правил противопожарного режима в РФ утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479).

Двери разделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров не имеют устройств для самозакрывания (доводчиков) и уплотнения в притворах. (п. 2 части 2 статья 53 ФЗ-123; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020).

Двери 2-х эвакуационных выходов ведущих из здания открываются не на всю ширину дверного полотна, при этом образовывается пространство для эвакуации шириной 0,4 м., что менее 1,2 м. (п. 4.1.4, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 п. 31 Правил противопожарного режима в РФ утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479).

Таким образом, подобные нарушения являются недопустимыми, поскольку нарушение санитарно - эпидемиологических правил негативно влияет на санитарно - эпидемиологическое благополучие, а нарушения законодательства пожарной безопасности ставят под угрозу жизнь и здоровье, как работников, так и обучающихся, указанной образовательной организации. Неисполнение данных правил и требований может привести к наступлению неблагоприятных последствий в виде вреда для жизни и здоровья несовершеннолетних посещающих образовательную организацию.

Причиной нарушения закона явилось игнорирование требований законодательства со стороны ответственных лиц за соблюдение действующего законодательства в указанных сферах. Условием допущенных нарушений явилось отсутствие надлежащего контроля за их деятельностью с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя городской прокуратуры, предварительно уведомив о дате, времени и месте рассмотрения представления.

В течение месяца со дня внесения представления по фактам выявленных нарушений законодательства, изложенных в настоящем представлении, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих и не допущению их впредь, рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц, допустивших нарушения.

О результатах рассмотрения представления и принятых конкретных мерах письменно сообщить в прокуратуру района в месячный срок со дня его внесения.

Городской прокурор
старший советник юстиции



А.А.Жохов